

Obecně závazná vyhláška obce Dobříkov č. 2/2005, kterou se vydává Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Dobříkov se na svém zasedání dne 6.9.2005 usnesením č. 7/2005 usneslo vydat na základě ust. § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Předmětem Požárního řádu obce Dobříkov je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetků před požáry.

Požární řád je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastníci či užívající nemovitosti na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející činnost na území obce.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

(1) Za požární ochranu v obci odpovídá obec Dobříkov v zastoupení starostou, který prostřednictvím odborně způsobilé osoby Vladimíra Zemana, katalogové číslo oprávnění Z – 316/98, vydané MV ČR, zajišťuje činnost požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec plní tyto povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně v samostatné i přenesené působnosti.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:

- a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažném požáru v obci
- b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu odborně způsobilou osobu Vladimíra Zemana na základě Mandátní smlouvy ze dne 12.1.2005.

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Příjem ohlášení o požáru, o živelné pohromě nebo jiné mimořádné události a havárii v katastru obce je zabezpečován systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 6.
- (2) Předání tohoto ohlášení je možné i přímo na čísla tísňového volání „150“ a „112“.

(3) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečována jednotkami požární ochrany dle poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

(1) Obec Dobříkov má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce V. kategorie (dále jen „JPO V“), která zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany a řídí se pokyny starosty obce. JPO V je s územní působností nezasahující mimo území svého zřizovatele, je nezařazena podle požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Členové vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

(3) Početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1.

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Zdroje vody pro hašení požárů mohou být:

- přirozené (rybník, potok, řeka, jezero)
- víceúčelové (koupaliště, kryté plavecké bazény)
- umělé (požární nádrže, podzemní a nadzemní hydranty, studny)

Vodní zdroje pro hašení požárů, ze kterých lze mobilní technikou nebo technickými prostředky odebírat vodu musí splňovat tyto vlastnosti:

- a) U přirozených vodních zdrojů nesmí hladina klesnout pod 1 metr nad dnem zdroje a pod 6,5 metru od povrchu čerpacího stanoviště.
- b) U požární studny musí být stálá zásoba vody alespoň 3m³ nebo mít vydatnost 200 l/min.
- c) Po vyčerpání vodního zdroje nemá doba akumulace předepsaného množství přesáhnout 36 hodin.

Čerpací stanoviště je zpevněná plocha u vodního zdroje, upravená pro bezpečné přistavení požárního čerpadla a musí splňovat tyto podmínky:

- Musí být sjízdná pro požární vozidla o hmotnosti do 12 tun.
- Na konci čerpacího stanoviště musí být zřízena zádržka zabraňující sjetí vozidla do vodního zdroje, nesmí však bránit odtoku vody.
- Musí umožnit odběr vody savicí o max. délce 10 metrů.
- Musí být označeno štítkem s nápisem „Požární voda“ a údajem o obsahu vodního zdroje o sací hloubce s přesností na desetinu metru, štítek se umísťuje ve výši dvou metrů.
- Nejmenší rozměry čerpacího stanoviště musí být 8 x 5 metrů.

- Místo čerpání musí být udržováno v pohotovostním stavu i v době mrazu, za jarního tání i po přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno.
- K vodnímu zdroji musí být zřízena příjezdová komunikace o šířce alespoň 3 metry končící plochou čerpacího stanoviště. Komunikace musí být trvale udržována.

(2) Pro účely odběru požární vody jsou v obci určeny následující zdroje požární vody:

Místo	Zdroj	Vydatnost	Sací výška	Komunikace
Dobříkov	Rybník Haškovec	1000 m ³	2 metry	Zpevněná
Dobříkov	Rybník Švábovec	1500 m ³	1 metr	Zpevněná
Dobříkov - Rzy	Rybník Močidlo	250 m ³	1 metr	Nezpevněná

Další možnosti odběru požární vody pro účely hašení požárů :

Dobříkov	4 podzemní hydranty	4 x 800 l/m	1 metr	Zpevněná
Dobříkov Rzy	1 podzemní hydrant	800 l/m	1 metr	Zpevněná

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 6

Ohlašovny požárů

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:

Obecní úřad Dobříkov, čp. 29
Hasičské zbrojnice, čp. 120

Dostupnost ohlašoven a telefonní čísla jsou uvedena v příloze č.1.

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí místním rozhlasem signálem „HOŘÍ“. Rozhlas se spouští a ovládá pouze z budovy obecního úřadu. Rozhlas může spustit osoba způsobilá obsluhou zařízení s možností vstupu do objektu obecního úřadu. (starosta, místostarosta, zastupitelé, velitel jednotky).

Příslušníkům JPO V je vyhlášení požárního poplachu předáno i pomocí mobilních telefonů.

Čl. 8

Jednotky požární ochrany dle Požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.


Čl. 9

Zrušovací ustanovení, platnost a účinnost


Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Dobříkov č.1/2005, která nabyla účinnosti dne 7.4.2005.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti vyhlášením, tj. dnem vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu v Dobříkově.

Účinnosti nabývá patnáctým dnem po vyhlášení.


.....
Lenka Krausová
starostka obce




.....
Jiří Svatoš
zástupce starostky

Vyvěšeno dne 6.9.2005
Sejmuto dne 20.9.2005

Ohlašovny požárů, dostupnost a telefonní čísla

Adresa – umístění	Dostupnost	Telefon
Obecní úřad Dobříkov, čp. 29	Pracovní doba PO, ST 8-11, 14-17 nepřetržitě	465481273 724189558
Hasičská zbrojnice, čp. 120	Stálá – byt člena jednotky v HZ	465481241, 777659345

**Početní stav členů JPO V Dobříkov a
vybavení požární technikou**

Kategorie JSDH	Název JSDH	Početní stav	Vybavení
JPO V - nezařazena	Dobříkov	1 + 5	DA PPS 12

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu
z Požárního poplachového plánu Pardubického kraje**

Název jednotky PO	Technika PO	Počet členů jednotky
JSDH Dobříkov	DA, PPS 12	1 + 3
HZS Vysoké Mýto	CAS 24	1 + 3
JSDH Zámorsk	CAS 32, DA	1 + 3
JSDH Chocně	CAS 25, CAS 32	1 + 5